



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Allegato A (art.8 - comm1, 2, e 5)

PERIODICITA' DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE >12kW

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) [Kw]	Cadenza controlli di efficienza energetica [anni]	Rapporto controllo di efficienza energetica (2)
impianti con generatore di calore a fiamma	combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Gas metano o gpl	$10 < P < 100$	4	
		$P \geq 100$	2	
impianti con macchine frigorifere Pompe di Calore	Macchine frigorifere e/o PdC a compressione ad azionamento elettrico, PdC ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Tipo 2
	PdC a compressione azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	
	PdC ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	
impianti alimentati da teleriscaldamento	sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Tipo 3
impianti cogenerativi	microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Tipo 4
	unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Tipo 4

Nota (1)	I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto
----------	--

Nota (2)	I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1/01/2013 come previsto
----------	--