



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

ROMA - CAPANNELLE

## LABORATORIO DI MACCHINE E TERMOTECNICA

3704/80

CERTIFICAZIONE DI PROVA N. \_\_\_\_\_

77/12

In relazione alla domanda 20.06.1995, prot. N. 4831 presentata dalla:

BRAHMA S.p.A., Via del Pontiere N. 31, C.A.P. 37045 Legnago (VR)

ai sensi della L. 26.07.1965 N. 966, per il rinnovo della certificazione di rispondenza alla normativa di prevenzione incendi del programmatore per bruciatori di gas ad aria aspirata o soffiata:

Marca : BRAHMA;  
 Modello : VE 3.2;  
 Tensione : V 220 - Hz 50;  
 Rivelatore : a ionizzazione;  
 Potenzialità max : kW 350;

visto il resoconto di prova di prova di questo Laboratorio in data 26.09.1985 N. 77/12;

vista la lettera della BRAHMA 20.06.1995

nella quale viene dichiarato che non sono intervenute modifiche di progetto, di esecuzione, né variazioni delle sigle distintive del modello

### SI CERTIFICA

che il pannello di programmazione e controllo fiamma BRAHMA mod. VE 3.2  
 è rispondente alla normativa di sicurezza di cui alle disposizioni:

- M.I. 25.11.1969 N. 68 e 20.05.1974 N. 42.

La presente certificazione è valida fino al 19.10.2000.

La validità della presente certificazione è relativa al solo apparecchio sottoposto a prova.

L'approvazione ai fini della prevenzione incendi, è di competenza del Ministero dell'Interno, al quale deve essere inoltrata apposita istanza.

Roma, 20.09.1995

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO  
 (Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)



Ministero dell'Interno  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE  
LABORATORIO DI MACCHINE E TERMOTECNICA

Divisione Tex  
Prot. N° 2025 Allegati .....

Roma, 27 MAR. 1996

Roma,

19

All la Brahma S.p.A.

Via del Pontiere, 31

37045 Legnago (VR)

06.03.1996

Risposta al Foglio del  
Div. Tex N° .....

OGGETTO: Quesito riguardante il riconoscimento del marchio CE su dispositivi  
per apparecchi a gas e le prossime scadenze di certificazioni rilasciate dal C.S.E..

In risposta alla nota a margine si rappresenta quanto segue:

- A) Il Ministero dell'Interno - Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi, con lettera circolare NS 3111/25209 del 20.07.1995, ha impartito agli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, disposizioni riguardanti la direttiva 90/396/CEE "LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI APPARECCHI A GAS PROVVISTI DI MARCHIO CE";
- B) In riferimento alle certificazioni C.S.E. in vostro possesso e di prossima scadenza, si rappresenta che ai sensi della direttiva sopra menzionata dovrà essere emanato dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, di concerto con il Ministero dell'Interno il regolamento per l'attuazione della direttiva stessa. Pertanto sarà cura di questo Laboratorio, appena recepito il regolamento succitato, comunicare a codesta ditta le relative determinazioni.

Il Direttore del Laboratorio

di Macchine e Termotecnica

(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)

BI/sl